

# Ventilador Planta Eléctrica

Debido a la descarga del 6 de junio, se quemó el motor del ventilador, el justificante de la reparación se debe que si la planta se activa se puede dañar, además de que los gases de la combustión del motor quedarían en el cuarto de maquinas. Costo: Bobinado, mantenimiento y pintura de aspas 9,600, montaje y desmontaje 1,200 cada uno.

