

Subestaciones

Subestación nivel 2, falta de mantenimiento, nunca se ha llevado a cabo, genera sobrecalentamiento y resistencia eléctrica, ocasionando apagones y daño en equipos eléctricos. Este mantenimiento tuvo un costo de 22 mil pesos por subestación. Elaboró este mantenimiento el técnico Roman Perez de la Empresa BW.



Fusibles en mal estado



Falta de mantenimiento



Cintas nuevas



Reemplazo de cintas



Después del mantenimiento



Subestación Paseo de las Naciones, mismo casa de la primera. Este mantenimiento tuvo un costo de 22 mil pesos por subestación. Se incluye pago a CFE para desconexión de mediana tensión.



Manejo de mediana tensión.



Subestación Paseo de las Naciones



Reemplazo de fusibles media tensión.



Limpieza y aislamiento



Limpieza de contactos

En el anexo C se encuentra el reporte técnico de este mantenimiento eléctrico a detalle.